



Danske
Olieberedskabslagre



Pas på
olieledningerne
på din grund



ER RØRLEDNINGERNE HEMMELIGE?

FDO's rørledninger og tankanlæg blev etableret i koldkrigsperioden, hvor man gik stille med dørene. I dag er der anderledes vægt på åbenhed. Miljø- og sikkerhedsgodkendelser kræver det, og FDO står generelt gerne til rådighed for offentligheden. Se mere på www.fdo.dk

Rørledningernes omtrentlige forløb er markeret med orange afmærkningspæle (se mere herom på side 6).

FDO's rørledninger – baggrund og historie

Danske Olieberedskabslagre (FDO) driver tank-anlæg og rørledninger, så danske forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder er sikret olie og benzin i perioder med forsyningskriser.

På Sjælland går FDO's rørledninger fra Kalundborg til Hedehusene. Udover at levere brændstof til FDO's underjordiske tankanlæg på Sjælland forsyner rørledningerne hovedstadsområdet med benzin og olie. I Jylland er FDO's aktiviteter i dag især samlet i Fredericia og Vejle kommuner.

Rørledningerne giver miljø- og sikkerhedsmæssigt en meget betydelig gevinst, fordi samfundet hvert år undgår tusindvis af tankbiler på vejene.



KORT OM FDO

Danske Olieberedskabslagre (FDO) er en vigtig del af det danske olieforsyningsberedskab i tilfælde af kriser. På Sjælland og i Jylland råder FDO over et netværk af olie- og benzinanlæg, der sørger for, at Danmark altid har fyrings- og dieselolie samt benzin på lager til mindst 57 dages forbrug. Sammen med olieselskabernes egne lagre betyder det, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om at have lagre til mindst 81 dages forbrug af fyrings- og dieselolie samt benzin.

FDO blev i 2012 af staten udpeget som Danmarks 'centrale lagerenhed'. Det skete som følge af et nyt EU-direktiv for olieberedskab.

FDO er en selvejende institution organiseret som en forening. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (ved Energistyrelsen) er repræsenteret som tilfordnet i FDO's bestyrelse. FDO blev etableret i 1964.



DYBDEN KAN VARIERE

Olie- og benzinrørledninger ligger normalt i mindst 60 cm's dybde; men jordens struktur kan have ændret sig, siden rørene blev lagt i sin tid, så dybden kan variere.


Vi kan derfor ikke sige med sikkerhed, hvor dybt ledningerne ligger. Er du i tvivl, så kontakt os.

Servitutbestemmelser

Som grundejer eller forpagter har du ret til at dyrke jorden over FDO's rørledninger i den udstrækning, det kan ske uden at beskadige ledningerne.

Men på din ejendom er der tinglyst servitutbestemmelser, fordi rørledningerne løber gennem din grund. Bestemmelserne præciserer, at ejeren skal:

- Respektere ledningerne
- Tolerere at FDO efterser og vedligeholder ledningerne
- Sørge for, at der i servitútbæltet, som normalt er ti meter bredt (fem meter fra midten mellem de to ledninger eller fem meter fra midten af ledningen på en strækning i Jylland, hvor der kun er en ledning) – ikke opføres bygninger eller lignende, ikke plantes træer eller buske og ikke uden forudgående tilladelse nedlægges drænledninger, vandledninger, kabler mv. Der skal også indhentes forudgående tilladelse ved inspektion eller reparation af drænledninger, vandledninger og kabler.
- Sørge for, at der i servitútbæltet ikke i øvrigt sker benyttelse af arealet på en måde, der kan genere ledningerne. Sådant benyttelse er eksempelvis kørsel med materiel med akseltryk på mere end 12 tons, grubning, dræning, boringer, terrænregulering eller andre arbejder, der enten kan være til risiko eller gene for ledningerne eller for FDO's adgang til ledningerne. Spørg os altid, hvis du er i tvivl.



Sådan sikrer vi rørledningen mod uheld




MILJØSTYRELSEN ER TILSYNSMYNDIGHED

Det er Miljøstyrelsen, der har det overordnede myndighedsansvar og tilsyn med rørledningerne. FDO indsender hvert år en afrapportering om olierørenes tilstand, udskiftninger af dele samt eventuelle driftsforstyrrelser og uheld.

Afmærkning. Alle rørledninger er afmærket med orange afmærkningspæle.

Vær opmærksom på at de orange afmærkningspæle ikke altid er placeret lige over rørledningen, men i servitútbæltet, der er ti meter bredt.

Du kan derfor ikke gå ud fra, at rørledningen går i en lige linje fra pæl til pæl. Spørg os altid, hvis du er i tvivl.



Sikkerhed. Rørledningerne overvåges online med avanceret udstyr, der registrer eventuel nedslidning.

Ser du imidlertid usædvanlige forhold nær rørledningen – fx misfarvede planter, forekomst af eller lugt af olie – så kontakt os omgående. Er der tegn på lækage, så vær yderst forsigtig. Undgå enhver form for ild og brug af elektronisk udstyr, der kan antænde ild. Kontakt myndigheder og FDO omgående. Se kontaktoplysninger på bagsiden

Enhver skade på ledningen skal anmeldes til FDO. Det gælder også skader på isoleringen rundt om ledningen samt enhver form for overbelastning eller anden unormal påvirkning af ledningen, også selv om skaden er usynlig. Uheld i nærheden af ledningen, fx brud på vandledninger, ild eller sammenstyrtninger, skal også indberettes med det samme. Det samme gælder, hvis du opdager ledninger, der er fritravede.

Eftersyn og vedligehold. Rørledningen bliver løbende eftersat af FDO, og du vil af og til kunne møde vores medarbejdere. Alle ansatte har identitetskort, som du meget gerne må bede om at se. Vi foretager også indvendige eftersyn af rørledningen ved hjælp af såkaldt pigging. Hvis der er rør, der viser tegn på skader, udskiftes de.

Undgå skader ved gravning eller pløjning



Alle **entreprenører**, som skal udføre et erhvervs-mæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i Ledningsejerregistret (www.ler.dk), inden gravearbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er entreprenørens opgave at planlægge og udføre gravearbejdet, så det ikke beskadiger de nedgravede ledninger.

Entreprenører må ikke arbejde i servitutbæltet uden skriftlig tilladelse fra FDO.

Private grundejere har ikke pligt til at forespørge i Ledningsejerregistret forud for gravning eller pløjning på egne arealer, hvis de ved, hvor ledningerne er placeret. Man behøver heller ikke at spørge i registret, hvis der ikke skal arbejdes dybere end 40 cm under terræn.

For alle – uanset om der er pligt til at kontakte ledningsejerregistret – gælder, at man generelt er forpligtet til at udvise ekstra forsigtighed i et område, hvor det må forventes, at der løber en ledning. Der henvises også til side 5, hvor dine forpligtelser som grundejer eller forpagter er opsummeret.

SPØRG HELLERE EN GANG FOR MEGET...

Vi hjælper meget gerne med at vise præcist, hvor og hvor dybt rørledningerne går på din grund. Det koster ikke noget. Spørg hellere en gang for meget, så vi undgår uheld.

Husk: Det kan koste store beløb at rydde op efter en skade på rørledningen. Og hvis lods-ejeren eller entreprenøren har skylden, vil det udløse erstatningskrav.

VED EJERSKIFTE, MATRIKULÆRE ÆNDRINGER ELLER BORTFORPAGTNING

Hjælp os med at holde vores naboinformation opdateret. Giv os venligst altid besked ved ejerskifte, matrikulære ændringer eller bortforpagtning.

Mail til os via www.fdo.dk og oplys relevante informationer.

Hvis ulykken sker:

Ring 112

og alarmer politi, brandvæsen og
miljømyndigheder

**Ring til FDO
33456540**

(døgnvagt)

Vær opmærksom på, at der er forskellige typer af uheld, herunder at det kan lugte af olie eller benzin, at ledningen beskadiges, at der løber olie eller benzin ud eller at der opstår brand.

Er du blevet opmærksom på, at du på en eller anden måde er kommet til at beskadige vores ledning, så tag endelig kontakt til os.

fdo

Danske
Olieberedskabslagre

E-mail: fdo@fdo.dk
Telefon: 33 45 65 40 (døgnvagt)
www.fdo.dk